

# नगर निगम, कोटा उत्तर

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/KOTA NORTH/FIRENOC/2023-24/17924  
जारी दिनांक: 18-MAY-2023

### प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: SISTER LAVINA PRINCIPAL  
आवेदक का पता: SOPHIA SR, SEC. SCHOOL, NEW RLY. COLONY KOTA

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन SOPHIA SCHOOL, B IV, KOTA JUNCTION, NEW RAILWAY COLONY, KOTA-NORTH, KOTA, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

### शर्तें:-

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से एक वर्ष कि अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति स्वतः विरस्त मानी जायेगी।
2. भवन के अनुरूप स्टाफ या सिक्कोर्टी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिनांक आवश्यक होगा।
3. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल करना होगा।
4. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
5. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपविनय जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
6. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा रक्षी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाये कि स्थिति में यह अधिशेष पत्र विरस्त माना जायेगा।
7. पानी के टैंक हर समय भरे रहने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कारगर शक्ति में रखने को बाध्य होंगे।
8. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घण्टे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी कार्यालय जाकर सिस्टम का रखा रखाने व संचालन करना अनिवार्य होगा।
9. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
10. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जाये।
11. टोप लैंडर व दो रस्ता भवन के सभी टावर में टावर कि ऊंचाई अतिसा हर समय भवन में रखना होगा।
12. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
13. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
14. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रूफटॉप रेस्टोरेट के लिए मान्य नहीं हैं। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहां पर रूफटॉप रेस्टोरेट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।

अग्निशमन अधिकारी  
नगर निगम, कोटा उत्तर



Signature valid

Digitally signed by Chandra Singh  
Designation: DCIE, Commissioner  
Date: 2023.05.18 19:50 IST  
Reason: Approved